

Atlas Controle  
Chaussée De La Hulpe 181 bte 1  
1170 Bruxelles  
België

## VERSLAG VAN ONDERZOEK: HUISHOUELIJKE ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Verslag Nr:

7.515

Datum van bezoek:

11-02-2022

Plaats van het onderzoek:

Stenenstraat 86 - 9255 Buggenhout

Inspecteur:

Okan Atmaca

Aard onderzoek:

Controlebezoek (Livre 1 6.5)

### Algemene gegevens

Adres van de installatie

Stenenstraat 86 - 9255 Buggenhout

Gebouw

Huis

Eigenaar, beheerder of huurde

Greta De Smet

Adres van de eigenaar

Stenenstraat 86 - 9255 Buggenhout

Installateur

### Gegevens verdeler

DNB

Fluvius

Nummer teller

34688798

EAN code

Meter/bord verbinding

XVB 2X10

Net spanning

2 x 230 V

Maximum beveiliging

40 A 2P

### Onderzoek

Schémas/plans

Equipotentiale verbindingen

Fudamenten

Elektrische installatie

OK

OK

vóór 81

vanaf 81

Beschrijving van de installatie

Zie schema

Aantal verdeelborden

2

Hoofd differentieelschakelaar

300mA - 40A - type A

DK Test van DSR

OK

$\Delta I_n$

OK

Controle van de staat

OK

Opgesteld materieel

OK

beschermingsinrichtingen tegen directe aanraking

OK

beschermingsinrichtingen tegen indirecte aanraking

OK

beschermingsinrichtingen tegen overstroom

OK

Type aardelektrode

Baar

Weerstand aardelektrode ( $\Omega$ )

6

Isolatie ( $M\Omega$ )

> 500 M $\Omega$ ms

### Besluit

#### BESLUIT : CONFORM

De elektrische installatie voldoet aan de eisen van Boek 1 van de ARIE (Koninklijk Besluit van 8/09/2019: C-2020/30795 + C-2020/30794) betreffende elektrische installaties met lage en zeer lage spanning. De volgende inspectie moet uiterlijk op 09/11/2046 worden uitgevoerd.

Indien van toepassing, zijn door Atlas Contrôle afdoende maatregelen getroffen om te waarborgen dat de ingangsklemmen van het differentiële stroombeveiligingsapparaat aan het begin van de elektrische installatie door verzegeling ontoegankelijk zijn gemaakt en dat het (de) éénregelige schema('s) en de positietekening(en) door Atlas Contrôle opnieuw zijn gecontroleerd.