

Klantverantw.:
Opdrachtn.:
Klantnr. opdrachtgever : **1410**
Naam opdrachtgever: **PRIMAGAZ BELGIUM**
Cont.pers.:
Tel.:
Fax:
GSM:
E-mail:



OCB vzw
Member of OCB Group

ProKo.: PB12 Type: 5
Verslagnr.: 6377360
Voork. verslagnr.: V6377360
Datum: 21/03/2025

Afdeling: REC

Eigenaar/huurder:

KOUTERHOEVE BVBA

KOUTERBAAN 96
1840 MALDEREN

Tel: 32485803777
GSM:
E-mail: info@kouterhoeve.be

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN OPSLAGPLAATS VOOR VLOEIBAAR PETROLEUMGAS IN VASTE RESERVOIR

(uitgevoerd onder BELAC accreditatie INSP-205 volgens procedure QPRO/REC/001, §7.3)

Reglementering - Vlaanderen: Vlarem I + II, KB 21/10/1968, MB 27/04/1994

REFERENTIES 42673

Klantnr. CU5114012 Tanknummer: 42673 Eigenaar/huurder: Huurder
Gebruiker: KOUTERHOEVE BVBA Plaats van onderzoek: KOUTERBAAN 96 MALDEREN 1840
Datum onderzoek: 20/03/2025 Periodiciteit: 60 maanden Volgende onderzoek vóór: 31/03/2030
Onderzoeker: LAMBRECHT GUY MARTENS JEAN EMD 2002/H065

ALGEMENE GEGEVENS OPSLAGPLAATS, HOUDER EN ZIJN BIJHORIGHEDEN										
HOUDER: (vullingsgraad: 20 %)	Constructeur	R_Nummer	Inhoud	E / CE – Datum						
	VAN LEER	42673	1000 L.	28/08/1969						
	Certificaatnummer	Datum	Door / CE-nr.	RI-datum						
	14519/.S69		APRAGAZ							
VEILIGHEIDSKLEP:	Aantal Merk/type	CPS	Datum - geldigheid							
	1 OMECA PV25	Ja	2023.02 - 10 jaar							
PIJPLEIDINGATTEST:	Afgeleverd door	Postnr.	Gemeente	Datum						
- Leiding buiten:	ELECTRO TEST	1820	MELSBROEK	28/09/2005						
- Leiding binnen:										
- Verificateur:	VERIFICATIE OCB	2550	KONTICH	19/04/2021						
VERGUNNING:	Klasse	Datum	Duur / geldig tot	Vergunde inhoud	Totale inhoud					
	3	26/04/2004	J /	1000 L.	1000 L.					
BEPROEVINGEN / METINGEN										
DICHTHEIDSTEST:	Uitgevoerd door	Datum	Verslagnummer	Resultaat						
- Leiding buiten:	OCB	19/04/2021	5376923	in orde						
- Leiding binnen:	OCB	19/04/2021	5376923	in orde						
AANSLUITING GASMETER:	Merk	Nummer	Stand	Dichtheid						
(vanaf houder tot dienstkraan gasmeter)	-			-						
	-			-						
	-			-						
	-			-						
	-			-						
KATHOD. BESCHERMING:	<input type="checkbox"/> ondergrondse tank <input type="checkbox"/> aanwezig		U ₁ =	mV	U ₂ =	mV	I =	mA	R =	Ω

NOTA'S

(met uitzondering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) Indien de totale inhoud van de opslagplaats kleiner of gelijk is aan 3000 L, moet de eigenaar/gebruiker het bestaan hiervan melden bij zijn gemeentebestuur.

VASTSTELLINGEN: OPMERKING (X □) / INBREUK (X X)

- Een vrije doorgang van 1m omheen elke gastank moet permanent worden behouden: (100+)
 - snoeien. (175)

NOTA: Rapport dichtheidstest is geldig tot 19/04/2026.

BESLUIT

De opslagplaats (tank +leidingen) voldoet aan de reglementaire technische voorschriften.

De opslagtank voldoet aan de reglementaire technische voorschriften.

Volgend onderzoek is uit te voeren vóór de datum hierboven vermeld.

De vermelde opmerkingen dienen wel zo snel mogelijk verholpen te worden.

Voor opmerking/inbreuk ivm. gasleiding: contacteer OCB. Alle overige: contacteer uw gasmaatschappij

Voor de Technisch Directeur,



De Agent-onderzoeker

MARTENS Jean
EMD 2002/H065
0493/246.159
jean.martens@ocb.be

