

Verslag van onderzoek / Rapport de contrôle

Verslagnummer: N° de rapport:	ET 198/2017/12/19/8	Datum van bezoek: Date de visite:	19/12/2017
Oprachtgever: Donneur d'ordre:	VERHEYDEN BART Smitse 46 - 2890 SINT-AMANDS	IK:	-
		CI:	-
Distributiebeheerder: Gestionnaire de réseau:	Eand's	Nr teller: N° compteur: Nr teller rechtstarief: N° compteur tarif de nuit:	EAN-nr: N° EAN:
Plaats van het onderzoek: Lieu du contrôle:	Smitse 46 - 2890 SINT-AMANDS		
Eigenaar: Propriétaire:	VERHEYDEN BART Smitse 46 - 2890 SINT-AMANDS		
Installateur:	-	BTW/TVA:	-
Gebruikte interne procedure: Procédure interne utilisée:	F-ELS270/HUIS1 (Conformiteitscontrole van 1 huis)		

Beschrijving van de gecontroleerde installatie / description de l'installation contrôlée:

Aard van onderzoek: AREI / Genre de contrôle:	AREI	Art. Nr: 85	Art. onderzoek: 270
Onderzoek / Contrôle:	Woning/Maison		
TT - net/spanning: / Réseau TT - tension:	Meter / Bord verbinding / Liaison compteur-tableau:		Max. beveiliging / Protection max.:
3x400V+N	4 x 10 mm ² XVB		40A
Aardelektrode / Electrode de terre:	Lus/Boucle	8 Ohm	Isolatie / Isolément: 14 MOhm
			Aantal verdeelborden / Nombre de tableaux: 2
Differentieelchakelaars/Interrupteurs différentiels:	Aantal eindstroombanen / Nombre de circuits terminaux: 21 + 11		
In (A)	Δ In (mA)	Type	Eindstroombanen / terminaux
40A	30mA	A/s	HELE INSTALLATIE
40A	30mA	A/s	N - U
40A	30mA	A/s	V - AF
TestΔIn	1.ΔIn	AREI/RGIE	
OK	OK	270	
OK	OK	270	
OK	OK	270	
Visueel nazicht Algemeen: Contrôle visuel général:	OK	Rechtstreekse aanraking: Contact direct:	OK
		Onrechtstreekse aanraking: Contact indirect:	OK
		Aansluitingen: Raccordements:	OK
		Equipotentiale verbindingen: Liaisons équipotielles:	OK

Inbreuken / Infractions:
Bijkomende inbreuken / Infractions supplémentaires:
Opmerkingen / Remarques:
Nota's / Notes:

RAPP.ELS - NF - 02.09.2015

ET 198/2017/12/19/8

Algemene voorwaarden: op aanvraag of via website / Termes et Conditions: sur demande ou via notre site internet

RPR Brussel

KBC IBAN: BE79 7341 1260 0033

BELFUS IBAN: BE83 0682 1176 9215

www.electro-test.be

BTW/TVA: BE 0434.433.603

BIC-adres: KREDEBEB

BIC-adres: GKCCBEBB

info@electro-test.be