



Ringlaan 39  
 1853 - Strombeek-Bever  
 tel. +32 2 880 88 90  
 info@aceg.be  
 www.aceg.be

**Bovengrondse stookolietank**

**Besluit:** De tank mag indienst blijven

**Volgende controle:**

**Datum keuring:** 04/09/2025  
**Inspecteur:** Hannes Pyfferoen  
**ID-label:**

**Mentor:**  
**Klantreferentie:**

Merk en type meettoestel: Serienummer:

**Datum verslag:** 04/09/2025

**Plaats van het onderzoek**

Straatnaam: Kasteelstraat  
 Huisnummer: 12  
 Busnummer:  
 Postcode: 1840  
 Gemeente: LONDERZEEL  
 Land: België

**Eigenaar**  
 Naam: -  
 Straatnaam: Kasteelstraat  
 Huisnummer: 12  
 Busnummer:  
 Postcode: 1840  
 Gemeente: LONDERZEEL  
 Land: België

**Installateur**  
 Naam: -  
 BTW nr.: -  
 Telefoonnummer: -  
 E-mail: -

Type: Conformiteitsattest controle reservoirs Vlaanderen beperkt onderzoek volgens VLAREM

**RESERVOIR**

Plaatsing reservoir: Toegankelijk bovengronds  
 Type reservoir: Niet ingedeeld: particulier & < 5000L / 6000kg  
 Inhoud reservoir: 2000 L  
 Datum plaatsing: voor 01/08/1995 (bestaand) Nieuw reservoir

**INKUIPING**

<b>Aanwezig</b>				
Ja	Nee			
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>			
<b>Aanwezig</b>				
Ja	Nee	OK	NOK	
<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>			

**LEIDINGEN**

Aansluitingen (ontluchting, vulling)	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Staat leidingen (ontluchting, vulling)	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Uitmonding leidingen	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Staat aanvoerleiding	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Staat terugvoerleiding	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Stookoliefilter	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Lekt stookoliefilter	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>

**RESERVOIR**

Algemene staat tank	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
VORIG CERTIFICAAT	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

**Aanwezig**

**Keuring**

**ACCESSOIRES**

Ja	<b>Aanwezig</b>	Nee	OK	<b>Keuring</b>	NOK
----	-----------------	-----	----	----------------	-----

**ACCESSOIRES**

Ja		Nee	OK		NOK
----	--	-----	----	--	-----

**PEILMETING (aangewezen maar niet verplicht)**

Peillat	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Mechanisch	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Pneumatisch	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ultrasoon	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>

**OVERVULBEVEILIGING (1 moet aanwezig zijn)**

Fluit	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Elektronische sonde	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>

**TESTEN**

OK

NOK

Opmerkingen

Dichtheidscontrole: Onderdruk



Drukverlies Nvt mbar/h

Potentiaalverschilmeting niet mogelijk

Certificaten moeten steeds worden bijgehouden en kunnen voorgelegd worden op vraag.

**OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S**

Nota De identificatieplaat van de tank is niet aanwezig / niet leesbaar

Nota Het ingebruiknameverslag ontbreekt

Nota Voorafgaand verslag van periodieke controle ontbreekt



Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid.

Aantal bijlage(n):

**VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG**

De inspecteur Hannes Pyfferoen (erkeningsnummer ERK/TS/107354)



Hannes Pyfferoen  
ACEG VZW - #259

Voor vragen of algemene voorwaarden verwijzen wij graag naar [www.aceg.be](http://www.aceg.be)

BE53 0689 0209 2953 | BTW BE0839.866.481





