



N° 294-I

**ELECTRO-TEST**V.Z.W.
ASBL

Steenwagenstraat 48 - 1820 Melsbroek

Officieel erkend controleorganisme / organisme de contrôle agréé

Distributienetbeheerder :
Gestionnaire de réseau de distribution :

I. VERLEK

Nr teller : 3153468
N° comp :Verslag van onderzoek
Rapport de contrôle

N° : 23/0422/2

Aard onderzoek :	AREI	86	87	88	95	97	270	271	276	TT	TN	IT	Voorsch. netbeheerder Prescription du gest. de réseau de distr.
Nature du contrôle :	RGIE	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Tijdelijk : Temporaire :	<input type="radio"/>	Kermisinstallatie : Install. Foraine :	<input type="radio"/>	Indienststelling : Mise en service :	<input checked="" type="radio"/>	Uitbreiding : Extension :	<input type="radio"/>	Vernieuwing : Renouvellement :	<input type="radio"/>
-----------------------------	-----------------------	---	-----------------------	---	----------------------------------	------------------------------	-----------------------	-----------------------------------	-----------------------

Plaats van het onderzoek : HET KANT 43 ST AANDS
Lieu du contrôle :Eigenaar : ALUREN Adres : KLEIN EIKEN DREEF 29 SCHOTEN
Propriétaire : Adresse :

Installateur : DOWOEF huha BTW / TVA :

Datum van het onderzoek : 21/4/05 Ik. / C.I. :

Date du contrôle : Inspecteur : De Bussche

Onderzoek / Contrôle : Woning / maison Apart.

Spanning : 230V	Meter / bord verbinding : XUB	Max. beveiliging : 40A
Tension :	Liaison compteur-tableau : 4x10	Prot. maximale :

Aardelektrode : 1	Isolatie : 17 Mohm	Aantal verdeelborden : 1
Electrode de terre :	Isolément :	Nombre de tableaux :

Differentieelschakelaars Interrupteurs différentiels		Beschermde kringen - Circuits protégés : 18	AREI / RGIE	
In (A)	Δ In (mA)		270	276
40A 300	algemeen 2P		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
40A 300	1 kring met 1P A+B		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
40A 300	2 kringen met 2P L-R		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Opmerkingen / Remarques : (zie keerzijde / voir verso)

VISUM :

NETMANAGEMENT

Elektriciteitstraat 70

2800 Mechelen

Datum/date :

09/08/05 KDWI

Besluit / Conclusion

De installatie is — niet — conform met het AREI en mag — niet — tijdelijk — in dienst gesteld worden — in dienst blijven.
L'installation est — n'est pas — conforme au RGIE et peut — ne peut pas — temporairement — être mise en service — rester en service.
De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken E.T.
Het ééndraadschema en opstellingsschema werden voor gezien getekend.
L'interrupteur différentiel général est scellé par plomb portant l'insigne E.T.
Le schéma unifilaire et le schéma de position sont visés.

Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat bij het indienst blijven van de installatie de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen.

Conformément à l'art. 274 du RGIE, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens.

Het controlebezoek voorzien door art. 271 van het AREI moet plaats hebben uiterlijk op : 21/4/2005
La visite de contrôle prévue par l'art. 271 du RGIE doit avoir lieu au plus tard le :

voor de technisch directeur, pour l'inspecteur technique,
de inspecteur: le contrôleur:

NOTA ONDERNEMINGEN - Krachtens art. 14 van het hoofdstuk II van Titel II van de Codex...
NOTA HUIZDERS - EIGENAARS - Krachtens het AREI bent u verplicht : 1) dit proces-verbaal te bewaren in het dossier v/d elektrische installatie te vermelden in het dossier ;
3) onmiddellijk de minister van Economische Zaken, directe elektr. energie in te lichten over elk ongeluk aan personen overkomen en rechtsreeks te wijzen aan de aanwezigheid van elektriciteit.

NOTE AUX ENTREPRENEURS - Conformément à l'art. 14 du Chapitre II du Titre II du Codex ce document doit être porté à la connaissance du Comité pour la Prévention et la Protection au Travail.
NOTE AUX LOCATAIRES ET PROPRIÉTAIRES - Conformément au RGIE, vous êtes tenu : 1) de conserver ce procès-verbal dans le dossier de l'installation électrique ; 2) de noter dans le dossier l'installation électrique ;
3) de porter à la connaissance du Ministère des Affaires Économiques, direction "Énergie électrique" tout accident survenu aux personnes, à imputer directement ou indirectement à la présence d'électricité.

TEL. : (02) 751.98.39
FAX : (02) 751.52.09
info@electro-test.be

Dexia 068-2117692-15
www.electro-test.be

HBC : 734-1126000-33
IBAN : BE 79 7341 1260 0033
BIC : KREDBEBB

BE 0434.433.603
RPA Brussel