



N° 234-INSF.



ELECTRO-TEST V.Z.W. ASBL

Herkstraat 33 - 1820 Melsbroek

Officieel erkend controleorganisme / organisme de contrôle agréé

Distributienetbeheerder :

Gestionnaire de réseau de distribution :

Twinkl

Nr teller :

N° comp :

91

Verslag van onderzoek:

Rapport de contrôle:

N°: 04/0989

EAN code

Aard onderzoek : AREI	86	87/86	87/88	88	95	97	270	271	276	276bis	TT	TN	IT	Voorsch. netbeheerder Prescription du gest. de réseau de distr.
Genre de contrôle : RGIE	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

Plaats van het onderzoek / Lieu du contrôle: Provincieweg 45 1890 Lippelo

Eigenaar / Propriétaire: M. Roelker J Adres: Siderm

Installateur: L & B Interieur B.N.B.A BTW / TVA: 0892382182

Datum van het onderzoek / Date du contrôle: 21/06/12 Ik. / C.I.: Van Ruyck

Onderzoek / Contrôle: Woning / maison Apart.

Spanning / Tension: 230V Meter / bord verbinding / Liaison compteur-tableau: 4 x 25 Max. beveiliging / Protection max.: 40A

Aardelectrode / Electrode de terre: 10,5 Ohm Isolatie / Isolement: 21,5 Mohm Aantal verdeelborden / Nombre de tableaux: 1

Differentieelschakelaars / Interrupteurs différentiels			Aantal eindstroombanen / Nombre des circuits terminaux: 16	TestΔIn		1.ΔIn		AREI / RGIE		
In (A)	Δ In (mA)	type		OK	NOK	OK	NOK	270	271bis	278
40A	500	A	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
40A	50	A	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Visueel nazicht / Contrôle visuel: algemeen: OK NOK directe aanraking: OK NOK Indirecte aanraking: OK NOK

Aansluitingen / Raccordements: OK NOK Potentiaalvereffeningen / Liaisons equipotentiëles: OK NOK

Inbreuken / Infractions: (zie keerzijde / voir verso) Opmerkingen / Remarques: geen VISUM: Datum/date:

Besluit / Conclusion

De installatie is ~~niet~~ conform met het AREI en mag ~~niet~~ tijdelijk in dienst gesteld worden — in dienst blijven. L'installation est ~~ni pas~~ conforme au RGIE et peut ~~ne pas~~ temporairement être mise en service — rester en service.

De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken E.T. L'interrupteur différentiel général est scellé par plomb portant l'insigne E.T. Het ééndraadschema en opstellingsschema werden voor gezien getekend en stemmen overeen met de installatie. Le schéma unifilaire et le schéma de position sont visés et sont conformes avec l'installation.

- Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat bij het indienst blijven van de installatie de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen. Herkeuring uiterlijk 1 jaar na keuringsdatum.

- Conformément à l'art. 274 du RGIE, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Nouvelle visite au plus tard un an après date de contrôle.

Het controlebezoek door ET voorzien door art. 271 van het AREI moet plaats hebben uiterlijk op: 21/06/2012

La visite de contrôle prévue par l'art. 271 du RGIE doit avoir lieu au plus tard le: 21/06/2012

Het controlebezoek voorzien door art. 276bis van het A.R.E.I. moet plaats hebben uiterlijk 18 maanden na de datum van de verkoopakte. La visite de contrôle prévue par l'art. 276bis du R.G.I.E. doit avoir lieu au plus tard 18 mois après la date de l'acte de vente.

Niet conform		Conform		N° vorig rapport
276bis AK	274 AK	276bis HK	274 HK /
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/> /
271 AK		271 HK	 /
<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	 /
276 AK		271 HK	 /
<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	 /

voor de directeur, de inspecteur / pour le directeur, l'inspecteur:

Rapp. Els/EI.1.1.04

NOTE: a) l'obligation de conserver le P.V. de visite de contrôle dans le dossier de l'installation électrique; b) l'obligation de renseigner dans le dossier toute modification intervenue dans l'installation électrique; c) l'obligation d'aviser immédiatement le P.F. avant l'entrée dans ses attributions, de tout accident survenu aux personnes et/ou direction ou intrication, la présence d'électricité; d) l'obligation lorsque des infractions ont été constatées lors de la visite de contrôle, de faire effectuer une nouvelle visite de contrôle par le même organisme agréé afin de vérifier la disparition des infractions au terme du délai de un an. Dans le cas où, lors de cette seconde visite, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de visite de contrôle à la Direction générale de l'Énergie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.