



Ringlaan 39
1853 - Strombeek-Bever
tel. 02 880 88 90
info@aceg.be
www.aceg.be

Bovengrondse stookolietank

Besluit: De tank mag indienst blijven

Volgende controle:

Datum keuring: 05/08/2022 Inspecteur: Dieter Goderis
ID-label:
Merk en type meettoestel: Testo 312-4 Serienummer: 62055478
Datum verslag 05/08/2022

Plaats van het onderzoek
Straatnaam Groenstraat
Huisnummer 68
Busnummer
Postcode 2870
Gemeente Puurs
Land België

Mentor:
Klantreferentie:

Eigenaar
Naam -
Straatnaam Groenstraat
Huisnummer 68
Busnummer
Postcode 2870
Gemeente Puurs
Land België
Installateur
Naam -
BTW nr. -
Telefoonnummer -
E-mail -

Type Comformiteitsattest controle reservoirs Vlaanderen beperkt onderzoek volgens VLAREM

RESERVOIR
Plaatsing reservoir Toegankelijk bovengronds
Type reservoir Niet ingedeeld: particulier & < 5000L / 6000kg
Inhoud reservoir <5000 L
Datum plaatsing voor 01/08/1995 (bestaand)

Nieuw reservoir

INKUIPING	Aanwezig		Keuring	
	Ja	Nee	OK	NOK
Algemene staat	☒	☐	☐	☐
Waterdicht			☐	☐
Koolstofwaterdicht			☐	☐
LEIDINGEN	Aanwezig		Keuring	
	Ja	Nee	OK	NOK
	☒	☐	☒	☐
			☒	☐
			☒	☐
			☒	☐

	Aanwezig		Keuring	
	Ja	Nee	OK	NOK
Staat terugvoerleiding	☒	☐	☒	☐
Stookoliefilter	☒	☐		
Lekt stookoliefilter			☒	☐

RESERVOIR

Algemene staat tank			☒	☐
VORIG CERTIFICAAT	☐	☒	☒	☐

ACCESSOIRES

PEILMETING (aangewezen maar niet verplicht)

	Aanwezig		Keuring	
	Ja	Nee	OK	NOK
Peillat	☐	☒	☒	☐
Mechanisch	☐	☒	☒	☐
Pneumatisch	☐	☒	☒	☐
Ultrasoon	☐	☒	☒	☐

OVERVULBEVEILIGING (1 moet aanwezig zijn)

Fluit	☒	☐	☒	☐
Elektronische sonde	☐	☒	☒	☐

TESTEN

Dichtheidscontrole: Onderdruk	☒	OK	NOK	
Potentiaalverschilmeting niet mogelijk				Opmerkingen Drukverlies mbar/h

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

Nota De identificatieplaat van de tank is niet aanwezig / niet leesbaar
O Aangeraden tank te schilderen om (verdere) roestvorming te vermijden.

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid.

Aantal bijlage(n):

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

De inspecteur Dieter Goderis (erkeningsnummer SV05541)



Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI Boek 1 afdeling 9.1.2.

- Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
- Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.
- Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechte reeks of onrechtstreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie.

Kwaliteit

- De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.
- De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.



















