



Ringlaan 39
1853 - Strombeek-Bever
tel. +32 2 880 88 90
info@aceg.be
www.aceg.be

Bovengrondse stookolietank

Besluit: De tank mag niet meer gevuld worden / maar de tank mag wel nog gebruikt worden

Volgende controle:

Datum keuring: 13/07/2026
Inspecteur: Jonas Ryckaert
ID-label:

Mentor:
Klantreferentie:

Merk en type meettoestel: Testo 312-4 Serienummer: 62055478

Datum verslag: 13/07/2026

Plaats van het onderzoek

Straatnaam Leireken
Huisnummer 13
Busnummer
Postcode 1840
Gemeente LONDERZEEL
Land België

Eigenaar

Naam -
Straatnaam Leireken
Huisnummer 13
Busnummer
Postcode 1840
Gemeente LONDERZEEL
Land België

Installateur

Naam -
BTW nr. -
Telefoonnummer -
E-mail -

Type Comformiteitsattest controle reservoirs Vlaanderen beperkt onderzoek volgens VLAREM

RESERVOIR

Plaatsing reservoir Toegankelijk bovengronds
Type reservoir Niet ingedeeld: particulier & < 5000L / 6000kg
Inhoud reservoir <5000 L
Datum plaatsing voor 01/08/1995 (bestaand)

Nieuw reservoir

INKUIPING

Aanwezig

Ja Nee
☐ ☒

Aanwezig

Ja Nee
☒ ☐

Keuring

OK NOK

LEIDINGEN

Aansluitingen (ontluchting, vulling)	☒	☐	☒	☐
Staat leidingen (ontluchting, vulling)	☒	☐	☒	☐
Uitmonding leidingen	☒	☐	☒	☐
Staat aanvoerleiding	☒	☐	☒	☐
Staat terugvoerleiding	☒	☐	☒	☐
Stookoliefilter	☐	☒	☒	☐
Lekt stookoliefilter	☒	☐	☒	☐
RESERVOIR				
Algemene staat tank	☒	☐	☒	☐
VORIG CERTIFICAAT	☐	☒	☒	☐

ACCESSOIRES

PEILMETING (aangewezen maar niet verplicht)

Peillat	☐	☒	☒	☐
Mechanisch	☐	☒	☒	☐
Pneumatisch	☐	☒	☒	☐
Ultrasoon	☐	☒	☒	☐

OVERVULBEVEILIGING (1 moet aanwezig zijn)

Fluit	☐	☒	☐	☒
Elektronische sonde	☐	☒	☐	☒

TESTEN

	OK	NOK	Opmerkingen
Dichtheidscontrole: Onderdruk	☒	☐	Drukverlies mbar/h
Potentiaalverschilmeting niet mogelijk			
Een overvulbeveiliging dient geplaatst te worden op de houder.			

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

- Nota De identificatieplaat van de tank is niet aanwezig / niet leesbaar
- Nota Het ingebruiknameverslag ontbreekt
- Nota Voorafgaand verslag van periodieke controle ontbreekt
- O Aangeraden tank te schilderen om (verdere) roestvorming te vermijden.
- Rood Werking van het waarschuwing-of overvulbeveiligingssysteem is na te zien

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid.

Aantal bijlage(n):

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

De inspecteur Jonas Ryckaert (erkenningnummer SV06349)



Voor vragen of algemene voorwaarden verwijzen wij graag naar www.aceg.be

BE53 0689 0209 2953 | BTW BE0839.866.481

ACEG











