

**Dhr. Van Aken Francis
Hofstee 24
9255 Opdorp**

CERTIFICAAT BUITENGEBRUIKSTELLING OPSLAGTANK ('HOUDER')

Firma

naam: All-in tank service NV
straat en nummer: Sluis 2 Bus 4
postcode en gemeente: 9810 Eke
tel.: gsm: 09/2414172
fax.: 09/2414179
email: info@allintankservice.be
ondernemingsnummer: BTW BE 0881.597.861

volgnummer attest: M030480

Technicus

voornaam en naam: *Voortman*

erkenningsnr.: *EMULS-104720*

datum controle: 10/07/26

arbeidsduur: van *14:00* tot *18:00* u.

Klant: ☒ eigenaar ☐ gebruiker ☐ syndicus

☒ particulier
☐ onderneming

naam: Dhr. Van Aken Francis
straat en nummer: Hofstee 24
postcode en gemeente: 9255 Opdorp
tel.: gsm: +32 (0)479/322095
email: ben@bvacc.be

Adres opslagtank indien verschillend van klant ☐ N.v.t.

naam contactpersoon: Dhr. Van Aken Francis
straat en nummer: Hofstee 24
postcode en gemeente: 9255 Opdorp
tel.: gsm: +32 (0)479/322095
email: ben@bvacc.be

Inzamelaar/ afvalstoffenhandelaar

firmanaam: Recyc Oil
straat en nummer: Molenstraat 209
postcode en gemeente: 8710 Wielsbeke
tel.: gsm: 056/665316
fax.: 056/667898
email: info@recyc-oil.be
ondernemingsnummer: BTW BE0424.409.543

Vervoerder van afvalstoffen

firmanaam: All-in tank service NV
ondernemingsnummer: BTW BE 0881.597.861
voornaam en naam chauffeur:
handtekening: *Voortman*

KENMERKEN VAN DE OPSLAGTANK

particulier ☒ niet-ingedeeld, inhoud: *5000* L ☐ ingedeeld, inhoud: L
☐ klasse 3 (vanaf 5000kg) ☐ klasse 2 ☐ klasse 1

onderneming ☐ ingedeeld, inhoud: L
☐ klasse 3 (vanaf 100kg) ☐ klasse 2 ☐ klasse 1

☒ ondergronds
☐ bovengronds

☐ groeve
☒ niet toegankelijk
☐ toegankelijk
☐ inkuiping
☐ andere:

☒ cilindrisch
☐ rond
☐ parallellepipedum
☐ ovaal
☐ andere:
.....

☒ staal (enkelwandig)
☐ staal (dubbelwandig)
☐ roestvast staal
☐ gewapend
thermohardende
kunststoffen
☐ andere kunststoffen
☐ prefabconstructie

datum van plaatsing:/...../.....

tanknummer:

perceelnummer van het perceel waar de opslagtank is gelegen:

KENPLAAT* VAN DE OPSLAGTANK (ingedeelde inrichting)

☐ aanwezig ☐ niet aanwezig of onleesbaar, gegevens overgenomen van

merk:

de laatste twee cijfers van het jaartal van de controle:

fabricagenummer:

☐ nr. prototypekeuring:

☒ n.v.t.

norm:

☐ inhoud: ☐ diameter: en lengte:

*Dit is niet de merkplaat of klevet die wordt aangebracht naar aanleiding van een (periodieke) controle maar de kenplaat die wordt aangebracht bij het merken van de houder overeenkomstig de codes van goede praktijk inzake bouw en controle van vaste houders (bijlage 5.17.2, van titel II van het Vlaamse).

BUITENGEBRUIKSTELLING OPSLAGTANK
 vorig certificaat/attest ☐ aanwezig, datum: / / ☒ niet aanwezig
Visuele controle
 opslagtank staat wanden (schildering, isolatie, ...) ☒ ok ☐ niet ok ☐ n.v.t.
 algemene staat tank ☐ ok ☐ niet ok
 zichtbare verontreiniging rond tank ☐ ja ☒ nee
 organoleptische verontreiniging ☐ ja ☒ nee

Opmerkingen:

Lediging en reiniging opslagtank (kruis aan welke stappen zijn uitgevoerd)
☒ ontluchting opmerkingen:

☒ verwijderen restlading opmerkingen: 320L

reiniging van de:

- ☒
- tankopeningen, -deksels
-
- ☒
- tankbinnenwanden
-
- ☐
- tankbuitenwanden

omschrijving reinigingsprogramma (druk, temperatuur, tijdsduur, voorspoeling, dosering reinigingsmiddelen):

1. DPM

gebruikte reinigingsmiddelen (merknaam):

2. DPM OLIMIN

☒ controle en eventuele nabehandeling, opmerkingen:

☒ verwijderen reinigingswater opmerkingen: 320L
Aanvullende werkzaamheden of uitgevoerde testen

Opvullen opslagtank met inert materiaal
☐ zand ☒ schuim
☐ andere:

 merknaam: VIOPOL
 hoeveelheid: V: 5 m³ en/of
 m: kg

Vermeld duidelijk en gedetailleerd waarom het onmogelijk is om de opslagtank te verwijderen (berekeningen kunnen worden toegevoegd als bijlage bij dit certificaat):

 12 dicht bij woning

Opmerkingen

De buitengebruikstelling werd uitgevoerd conform de wettelijke bepalingen.

Handtekening erkend technicus

voor kennisname

handtekening klant

 Meer informatie over de regelgeving inzake opslagtanks (Houders) vindt u op <http://www.lne.be/themas/vergunningen/praktisch/faq/stookolietanks/>